

Znak: ZP.271.25.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Urzędów

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia obejmującego:

„Zakup i dostawę fabrycznie nowej dmuchawy do napowietrzenia ścieków” na potrzeby eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Bęczyn.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Urzędów

ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów

Tel. 81 8225030, fax. 81 8225150

Adres e-mail gmina@urzedow.pl

Strona internetowa: <https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84>

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8. Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 25/2018 Burmistrza Urzędowa z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Urzędowie.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowej dmuchawy do napowietrzenia ścieków.

Wymagane parametry techniczne dmuchawy:

-silnik elektryczny: 5.5 KW

-spręż pracy: 600 mbar ,

- wydajność: min.0.77m³/min , max2,7m³/min zgodnie z DIN ISO 1217:2009, zał. E (wydajność należy rozumieć jako użytkowy strumień objętościowy na króćcu wylotowym urządzenia, przeliczany do warunków na wlocie do urządzenia.)

Powyższe parametry muszą być osiągnięte przy częstotliwości max. 50 Hz.

-zapotrzebowanie na energię elektryczną kompletnej dmuchawy zmierzonej na przyłączy elektrycznym przy ciśnieniu 600 mbar i max wydajności nie może przekraczać nominalnej mocy silnika , tak aby nie ulegał on przeciążeniu.

Wymagania szczególne:

Agregat dmuchawy rotacyjnej powinien być wyposażony w :

- silnik elektryczny klasy minimum IE3, nie dopuszcza się stosowania silników innych niż standardowe asynchroniczne 400V/3/50Hz
- tłumik wylotowy bez materiałów absorpcyjnych – w tłumiku wylotowym mogą być użyte jedynie stałe części metalowe (wyklucza się użycie foli , pianek , waty itp.) , co eliminuje niebezpieczeństwo właczania cząstek materiału wypełniającego do rurociągu i dyfuzorów, co niejednokrotnie było przyczyną zatykania dyfuzorów i pociągało za sobą konieczność kosztownych wymian i konserwacji systemów napowietrzających .
- filtr powietrza klasy G4 z tłumikiem hałasu na ssaniu, przyłączy elastyczne na tłoczeniu
- zawór bezpieczeństwa i zwrotny
- obudowę wyciszającą hałas do poziomu nie przekraczającego 65db(A) mierzonego zgodnie z DIN 45635(tolerancja +/- 2dB(A)), konstrukcja obudowy powinna zapewniać pełen dostęp serwisowy od przodu i tyłu dmuchawy oraz pozwalać na ustawienie maszyny „ściana w ścianę /bok do boku”
- manometr oraz wskaźnik zabrudzenia filtra umieszczony na obudowie
- jakość sprężonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawę musi być potwierdzona certyfikatem TUV odnośnie powietrza bezolejowego wg ISO 89573-1 klasa 0
- ze względu na późniejszą obsługę serwisową oraz zagwarantowanie oferowanych parametrów eksploatacyjnych całego agregatu dmuchawy wymaga się aby producent kompletnej dmuchawy był równocześnie producentem stopnia sprężającego .

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy
2. Okres gwarancji – 12 miesięcy (od daty dostawy)

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Kryterium oceny złożonej oferty cenowej stanowić będzie najniższa cena – 100 %
2. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt dostawy na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cenę należy podać w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia: 26.11.2020r. do godz. 10.00

Oferty można składać:

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@urzedow.pl
- Przesłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miejski w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów, pokój nr 6

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
PODPISANIA UMOWY I PŁATNOŚCI:**

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni w formie elektronicznej (strona internetowa BIP)
2. Podpisanie umowy do 3 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty.
3. Termin płatności za wykonaną usługę do 14 dni po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

X. ZAŁĄCZNIKI

1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy

XI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Pan Leszek Sadowski tel. 81 8225 167

BURMISTRZ
mgr Paweł Dąbrowski

