

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Urzędów

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia obejmującego:

„Zakup fabrycznie nowej zatapialnej pompy ściekowej na przepompownie sieciową w m. Bęczyn” będącego elementem projektu pn: „ Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w m. Bęczyn połączona z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urzędowie ”

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Urzędów

ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów

NIP: 715-17-87-639

Tel. 81 8225030, fax. 81 8225150

Adres e-mail gmina@urzedow.pl

Strona internetowa: <https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84>

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8. Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 25/2018 Burmistrza Urzędowa z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Urzędowie.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowej zatapialnej pompy ściekowej na przepompownie sieciową w m. Bęczyn.

Parametry pompy ściekowej:

Moc silnika	Q max min	H max min	Dn
7KW	100m ³ /h	30 m	80mm

Wymagania szczególne dla pompy ściekowej:

- w pełni odporna na zalanie, szczelny silnik i pompa tworzą trwałą konstrukcję modułową
- przyrost temperatury zgodny z klasą A normy NEMA
- silniki sprawności premium zgodnie z IEC 60034-30IE3 , testowane zgodnie z IEC60034-2-1
- silnik przeznaczony do pracy ciągłej w instalacji zatapialnej i suchej
- podwójne uszczelnienie mechaniczne, SiC-SiC od strony medium oraz SiC-C (80C -150E) i SiC (100G-201G) od strony silnika

- uszczelnienie ma pracować niezależnie od kierunków obrotów silnika i jest odporna na skoki temperatury
- kabel montowany przy pomocy wtyczki (80C-150E) lub doprowadzony do komory zaciskowej poprzez szczelny dławik (100G-201G)
- wirnik typu Contrablock , 1 kanałowy lub Contrablock Plus
- łożyska smarowane fabrycznie na cały czas eksploatacji
- wał oraz elementy złączone ze stali nierdzewnej
- monitorowanie temperatury dzięki czujnikom termicznym (140C) w uzwojeniach silnika.
- kontrola szczelności przez system DI składający się z czujnika w komorze olejowej (80C-100E) lub w komorze suchej (100G-201G) sygnalizujący przeciek uszczelnienia wału
- uchwyt ze stali nierdzewnej
- króciec tłoczny 80 DN
- króciec ssący 100 DN
- fabrycznie standardowo w wykonaniu przeciwwybuchowym zgodnie z norami ATEX 2014/34/UE
- silnik klasy premium IE3, trójfazowy, konstrukcja klatkowa , 400V, 50 Hz, 2-biegunowy (2900 obr/min).
- Klasa zabezpieczenia IP 68 lub większa , stojan klasy H.
- stopa sprzęgająca tak jak w pompie ABS AFP0844.2-M7/2.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty złożenia zamówienia
2. Okres gwarancji – 12 miesięcy (od daty dostawy)

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Kryterium oceny złożonej oferty cenowej stanowić będzie najniższa cena – 100 %
2. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt dostawy, przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cenę należy podać w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofert należy składać do dnia: 23.10.2020r. do godz. 10.00

Oferty można składać:

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@urzedow.pl

— Przesłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miejski w Urzędowie, ul. Rynek 26,
23-250 Urzędów, pokój nr 6

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
PODPISANIA UMOWY I PŁATNOŚCI:**

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni w formie elektronicznej (strona internetowa BIP)
2. Podpisanie umowy do 7 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty.
3. Termin płatności za wykonaną usługę do 14 dni po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.


X. ZAŁĄCZNIKI

1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy

XI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Pan Leszek Sadowski tel. 81 8225 167

Z up. BURMISTRZA


mgr Andrzej Misztal
Zastępca Burmistrza

